



תעודת בדיקה מספר 9111906972

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :
 מענו :
 תאריך ההזמנה : 11/03/02

תאור המוצר

קרמיקה ל.מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : 600X1200 DESERT GREY תאורו: ריצפה
 יצרו : SERANIT
 ארץ יצור : טורקיה
 מידת הייצור הנומינלית של האריח: 600/1200 מ"מ;
 סוג האריח עפ"י שיטת הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה (B);
 סוג האריח עפ"י גימור פני האריח: אריחים לא מזוגגים;
 סוג האריח עפ"י ספיגותם הממוצעת של האריחים: (E<=0.5%) - פורצלן; סיווג האריחים: סוג א';
 אריח עם מרחקים: לא

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 11/03/13 הנוטל: בא כח המכור
 גודל המדגם : 10
 מספר שטר מטען : 1100661
 תאריך כניסה : 11/02/27
 מספר חשבון ספק: 1355700 מיום : 11/02/17
 שם ארץ יבוא : טורקיה
 נמל היבוא : חיפה
 מס"ד במצוהר: ORKUN
 שם ספק : SERANIT

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 1.4-מיון, 2.1-סימון, 3.1-ספיגות האריחים, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-התנגדות להחלקה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
 הערות:
 דרגת התנגדות להחלקה W (47 BPN).
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2011/07/04

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: באג' לובל

תפקידו: ראש מוזר

תאריך: 2011/07/04



תעודת בדיקה מספר 9111906972

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.4	מיון					מתאים
2.1	סימון			בהתאם לסעיף 2.1		מתאים
3.1	ספיגות האריחים					
	ממוצע המדגם	%	0.03			
	ספיגות מקסימלית	%	0.03			
	קבוצת ספיגות		(E ≤ 0.5%)	התאמה להצהרת היצרן		מתאים
3.1	חוזק הכפיפה					
	ממוצע המדגם לכפיפה	ני"ממ"ר	46.0	מינימום 35		מתאים
	חוזק כפיפה מינימלי	ני"ממ"ר	45.9	מינימום 32		מתאים
	כח בשבירה					
	ממוצע המדגם	ניוטון	3288.6			
	כח בשבירה מינימלי		3267.60	מינימום 1300		מתאים
3.1	התנגדות להחלקה					

מסמך זה אינו היטור

לסימון המוצר בתו תקן