



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

דין וחשבון על בדיקה מס' 9111927195

פרטי החזמנה

שם המזמין :	הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ
מענו :	יגאל אלון 159, תל-אביב 67443
תאריך החזמנה:	11/11/24

דין וחשבון על מוצר

אריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף	תאורו :	רצפה 615/615 מ"מ
הדגם הנבדק :	LIVING BEIGE NATUREL	ארץ ייצור :
יצרן :	ENERGIE KER	איטליה
סוג האריח עפ"י שיטות הייצור :	אריחים המיוצרים בכבישה (B) ;	
סוג האריח עפ"י גימור פני האריח :	אריחים מזוגגים בזיגוג רגיל ; סיווג האריחים : סוג א'	

פרטי הנטילה

המדגם ניטל ונמסר בתאריך :	11/11/21	נוטל :	המזמין
גודל המדגם :	2 אריחים		

מהות הבדיקה

בדיקה בחתאם לסעיף :	3.1 - עמידות בשחיקה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004. גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005.
---------------------	---

דו"ח זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.
---	---	--

תוצאות הבדיקה

הדוגמות לא נבדקו לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם : מהנדס משה חיים

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם : פגל יוסי

תפקידו : בוחן

24/11/11

דין וחשבון על בדיקה מס' 9111927195

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

מס' סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ ליקויים שנמצאו
3.1	עמידות בשחיקה				
	מספר מחזורים		12000		
	חצהרת היצרן		—		אין חצהרת היצרן
	כינוי בשחיקה		CLASS 5		התאמה לחצהרת היצרן

חדפסות קרמיקה

תל-אביב/ 24/11/11 קרמיקה