



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311916162

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ
מענו :	יגאל אלון 159, תל-אביב
תאריך ההזמנה :	23/10/13

דין וחשבון על מוצר

הבדיקה בוצעה על אריחי קרמיקה לא מזוגגים בגודל: 20 X 20 ס"מ, שם דגם: POLONIO GRAN,
יצרן: ENERGY KER, יצרן: איטליה.

פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 21/10/13
הדוגמה נבחרה ע"י בא כת: המזמין

מהות הבדיקה

בדיקת עמידות בהכתמה (סעיף 3.1) של התקן הישראלי ת"י 314 "אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף", מיוני 2004, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2005.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
--	---	--

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה וסיווגן מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים
 תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם: מנחם יוסי
 תפקידו: בודק

24/10/13

תעודת בדיקה מס' 9311916162

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

3.1 עמידות בזכתמה:

מס' דוגמה	תמיסת (10g/L) Potassium Permanganate ("אדומה")	תמיסת (10g/L) Methylene GREEN ("ירוקה")
	דרגת עמידות בהכתמה	דרגת עמידות בהכתמה
1	5	5
2	5	5
3	5	5
4	5	5
5	5	5

מקרא תוצאות:

דרגת עמידות בהכתמה	תצפית/תוצאה
5	הכתמים הוסרו ע"י שטיפה במים וניגוב במטלית
4	הכתמים הוסרו בשימוש עם חומר ניקוי "עדין" ושטיפה
3	הכתמים הוסרו בשימוש עם חומר ניקוי "חזק" ושטיפה
2	הכתמים הוסרו לאחר 24 שעות השרייה בממיס מתאים ושטיפה
1	הכתמים לא הוסרו כלל

הדפסות קרמיקה

תל-אביב/ 24/10/13 עמידות בהכתמה